

Протокол № 6

Заседания штаба родительского общественного контроля за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту здания.

12.07.2023 года

с. Степное

Повестка заседания:

1. Контроль за ходом ремонтных работ.

Присутствовали 7 человек.

По вопросу повестки заседания:

Группа родительского общественного контроля за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту здания осмотрела здание школы внутри. По ходу проверки было замечено, что электропроводка в кабинетах «темного крыла» - каб. № 8,9,10 проведена таким образом, что доска устанавливается на задней стене кабинета, т. е. свет на парту падает справа, что нарушает нормы САНПиН.

Решили:

1. Указать на нарушение норм, настоять на переделке электрики в кабинетах № 8,9,10
2. Продолжать контролировать ход выполнения работ

За данное решение проголосовали единогласно

Председатель:



Колодинова З.В.

Секретарь:



Федченко Р.П.